

**KLASA: 406-03/26-01/20**  
**URBROJ: 2186-12-5-024-26-6**  
**U Ivancu, 02.04.2026.**

**Naziv predmeta nabave:**

**Projekt integrirane sunčane elektrane - Sunčana elektrana IVKOM**

**Evidencijski broj javne nabave: JN-26-26**

**PREDMET:** Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u predmetu postupka jednostavne nabave:

**UPIT 1.:**

1. Uvidom u troškovnik nismo pronašli stavku izrade DC zaštitnog ormara. Da li je isti predviđen, odnosno da li ga je potrebno ponuditi?

**ODGOVOR 1.:**

1. Nije predviđen, jer projektirani inverter potrebne zaštite ima integrirane u sebi.

**UPIT 2.:**

2. Vazno uz stavku 2.16. "Izrada protupožarnog brtvljenja prodora kabela između protupožarnih sektora", molimo informaciju o kojem broju prodora kabela se radi?

**ODGOVOR 2.:**

2. Brtvljenje nije potrebno jer cijela instalacija je u istom prostoru, otvorena prizemna nadstrešnica bez zatvorenih zidova koji bi tvorili granice požarnih sektora.

Stručno povjerenstvo:

**ivkom**  
Ivanec, Vladimira Nazora 96B  
d.o.o.

